



RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS LICITADORES.

EXP: GP-A-006-2024-S

En este informe se reflejan los archivos a adjuntados a la licitación para dar respuesta a las dudas formuladas por los licitadores.

- Proyecto Acondicionamiento de oficinas y garaje. Año 1988-1990. Incluye planos de estructura.
- Planos en AutoCAD de las plantas de garaje.
- Registro actual de los equipos de climatización.
- Descripción de sistemas de climatización y ventilación, con los equipos y caudales.

Aclaraciones:

Las facturas de los consumos de luz y agua, por tener datos de la Consejería de Sanidad, no pueden proporcionarse debido a la Ley de Protección de Datos. A tales efectos se proporciona el Certificado energético correspondiente y se indica que el CPD tiene un consumo medio mensual de 25.000 kWh, y la Sede 170.000 kWh.

El PEM que aparece en el informe pericial es orientativo, se podrá ajustar dentro de unos límites justificados, de acuerdo con la solución propuesta por cada licitador.

El proyecto tiene que cumplir con toda la Normativa vigente.

Las soluciones aportadas en el informe pericial, son orientativas no vinculantes.



Financiado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



PLANIFICA
MADRID

No contamos con:

- Planos actualizados de la instalación de ventilación.
- Planos de climatización en Revit.

En Madrid a fecha de la firma

ESTEFANÍA
GARCÍA
ROJAS - DNI

Firmado digitalmente
por ESTEFANÍA
GARCÍA ROJAS - DNI
Fecha: 2024.10.10
14:28:01 +02'00'

Fdo: Estefanía García Rojas
Técnico Área Gestión Patrimonial

Firmado digitalmente
por ALICIA OLIVER
RAMÍREZ - DNI
Fecha: 2024.10.10
14:32:47 +02'00'

Fdo: Alicia Oliver Ramírez
Titular Área Gestión Patrimonial