

PAS 45-2025 "SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO O DE LA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN 4ªB DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"												
VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR												
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR												
LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CALIDAD TÉCNICA DE LA MEMORIA		ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO		PROGRAMA DE TRABAJO		TOTAL (MÁXIMO 35 PUNTOS)		
				Excelente 15 puntos Muy Bueno10 puntos Bueno..... 5 puntos Suficiente 0 puntos		Excelente 10 puntos Muy Bueno 5 puntos Bueno..... 2 puntos Suficiente 0 puntos		Excelente 10 puntos Muy Bueno 5 puntos Bueno..... 2 puntos Suficiente 0 puntos				
				CALIDAD TÉCNICA	PUNTOS	ORGANIGRAMA	PUNTOS	PROGRAMA	PUNTOS			
VALENTIN MERINO ARQUITECTOS, S.L.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE		15,00		5,00			5,00	5,00	25,00

1.- Calidad técnica de la memoria:

La memoria presentada contempla todos los requisitos del PPT, describiendo con gran detalle la solución ofertada, incluyendo planos a nivel de detalle incluyendo planificación y descripción de acabados, a su vez se ofrecen soluciones que se consideran optimas tales como:

- Ampliar la anchura de puertas de aseos y habitación para facilitar el paso de las camas y de las sillas de ruedas.
- Se suprimirían los platos de duchas incorporando todo el espacio del aseo para su uso, con revestimiento de lámina de PVC en suelo y paredes.
- Los cabeceros integrarían la totalidad de servicios precisos, como tomas eléctricas, tomas de gases, teléfono y llamada.
- Una variante de más alcance, que en el futuro Proyecto se podría analizar detalladamente, sería la modificación de la posición de las camas con el objetivo de conseguir que ambos pacientes desde sus camas recibirían directamente la luz natural a través de las ventanas.

2.- Organigrama de trabajo:

El organigrama de trabajo presentado, cumple con los requerimientos de exigidos, incluyendo la descripción de los perfiles designados, distribución de dependencias y áreas funcionales, teniendo en cuenta a su vez la interlocución con el Hospital y un organigrama completo.

3.- Programa de trabajo: la oferta incluye un programa de trabajo que recoge las fases de redacción de proyecto y de la dirección facultativa, teniendo en cuenta las visitas de control de obra.

JEFE DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Firmado por IVAN ANDRES ANDRADA -
certificado emitido por SIA SUB01

el día 15/04/2025 con un

IVAN ANDRES ANDRADA