



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012500108 – SERVICIO DE RETIRADA DE CABLE RADIANTE EN EL TRAMO LAS MUSAS – GREGORIO MARAÑÓN DE LA LÍNEA 7 DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Nos gustaría saber si en la licitación arriba referenciada además de los trabajos de retirada, nos tenemos que hacer cargo de gestionar el cable.

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que actividades principales a realizar por la empresa contratista para la retirada del cable radiante:

- Desmontaje y retirada del cable radiante de 5/8" actualmente fuera de servicio.
- Transporte del material desmontado a un punto limpio autorizado, incluyendo la emisión del correspondiente certificado de gestión medioambiental.

Consulta 2:

¿Nos podrían facilitar la ficha técnica del cable a retirar?

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que no se dispone de la ficha técnica del cable a retirar, ya que se trata de un cable antiguo, actualmente en desuso, que no fue desmontado en su momento tras la renovación del cableado actualmente en servicio. Únicamente se conoce que su calibre es de 5/8". Se incluyen fotografías en el PTT como referencia visual, con el objetivo de ofrecer una visión general del estado, la disposición de la instalación y las características aproximadas del tipo de cable.

En Madrid, a 14 de mayo de 2025.

