

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 4/2025 PARA EL “SUMINISTRO DE VÁLVULAS”

De conformidad con lo indicado en el Acta de 26 de junio de 2025, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de Especificaciones Técnicas presentada por los licitadores son los siguientes:

BELGICAST INTERNACIONAL, S.L:

Lote 1: Válvula mariposa eje centrado libre (Tipo U) y Carrete desmontaje

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

VALVULA MARIPOSA EJE CENTRADO BRIDAS (valores requeridos)		BELGICAST	ACLARACIÓN
Tapas:	Acero F.114	No especifica	Indicar valor
Material tornillería:	Acero inoxidable AISI 316 (A4)	No especifica	Indicar valor
Extra:	Reforzada para montaje en vertical	No especifica	Indicar valor
Ciclo de vida (EN 1074-2)	Mínimo 2500 operaciones	No especifica	Indicar valor
Certificación Metálico:	Materiales metálicos en contacto con el fluido incluidos en la lista europea 4MS (materiales autorizados para uso con agua potable)	No especifica	Indicar valor / aportar documentación
Normativa Válvula:	EN 1074-1/2, certificado emitido por organismo independiente y acreditado bajo norma ISO 17025	No aporta certificado acreditado bajo norma ISO 17025	Aportar certificado / documentación
CARRETE DESMONTAJE (valores requeridos)			
Norma de taladrado bridas	EN 1092-2 PN10	No especifica	Indicar valor
Recubrimiento	Epoxi 90-120 µm RAL 5015 (Blue)	No especifica	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Asimismo, deberá aportar la documentación acreditativa de la Certificación de Materiales metálicos en contacto con el fluido incluidos en la lista europea 4MS (materiales autorizados para uso con agua potable) y el certificado emitido por organismo independiente y acreditado bajo norma ISO 17025 acreditativo del cumplimiento de la normativa EN 1074-1/2 de la válvula.

Lote 7: Válvula mariposa tipo Wafer actuador eléctrico

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula mariposa tipo Wafer actuador eléctrico (valores requeridos)		BELGICAST	ACLARACIÓN
Material eje:	Acero inoxidable AISI 304 o superior	Ficha técnica con varias opciones	Indicar valor de la válvula ofertada relativo al material del eje
Material disco:	Acero inoxidable AISI 304 o superior	Ficha técnica con varias opciones	Indicar valor de la válvula ofertada relativo al material del disco
Actuador:	Neumático doble efecto IA200D o equivalente para DN 100	No especifica	Especificar materiales del actuador y componentes. Confirmar que el par es constante para cualquier grado de apertura.
	Neumático doble efecto IA600D o equivalente para DN 450		
Posicionador: (solo para DN 450)	Regulador posición electroneumático inteligente, 4...20mA, Ex/nEx, de efecto doble, caja de policarbonato, para los actuadores neumáticos lineales y fracción de vuelta. Detección de posición (NCS) sin contacto (sin desgaste). Estándar Sin protección contra explosión. Entrada de cables: Rosca M20 x 1,5. Conexión neumática: Rosca G1/4. Sin limit monitor. Sin option module. . Standard / Fail-Safe - . Sin Bloque manométrico / Venting gauge block / Booster. SIEMENS PS2-6DR5020-ONG00-OAA0 o equivalente.	Ficha técnica del posicionador electroneumático con 2 opciones	Indicar modelo ofertado. En caso de ofertar modelo IP8001/8101, confirmar si dispone de detección de posición (NCS) sin contacto (sin desgaste)

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 8: Válvula retención bola

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula retención bola (valores requeridos)		BELGICAST	ACLARACIÓN
DN:	50-500	Ficha técnica referida a un solo DN	Confirmar que se ofertan todos los DN solicitados
PN:	PN 10/16	Ficha técnica referida a un solo PN	Confirmar que se ofertan todos los PN solicitados

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

SANIPLAST SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL AGUA S.L.U:

Lote 1: Válvula mariposa eje centrado libre (Tipo U) y Carrete desmontaje

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

VALVULA MARIPOSA EJE CENTRADO BRIDAS (valores requeridos)		SANIPLAST	ACLARACIÓN
Norma taladro bridas:	EN 1092-2 PN10	No específica	Indicar valor
Norma distancia entre caras:	EN 558 Serie 20 K1	No específica	Indicar valor
Material Cuerpo:	Fundición nodular según EN 1563	No específica	Indicar valor
Recubrimiento Cuerpo:	Epoxi 250 µm RAL 5015	No específica	Indicar valor
Material disco:	Acero inoxidable AISI 316 - ASTM A351 CF8M (1.4408)	No específica	Indicar valor

Características disco:	Rebajado, para presión máx trabajo 3bar	No específica	Indicar valor
Recubrimiento disco:	Sin revestimiento	No específica	Indicar valor
Material anillo (EN 681-1):	EPDM (reemplazable)	No específica	Indicar valor
Asiento de anillo:	Reemplazable	No específica	Indicar valor
Material eje:	Acero inoxidable AISI 420 (1.4021)	No específica	Indicar valor
Material Cojinetes:	Acero con recubrimiento PTFE	No específica	Indicar valor
Lubricación Cojinetes:	Autolubricados, libres de mantenimiento.	No específica	Indicar valor
Tapas:	Acero F.114	No específica	Indicar valor
Norma de pruebas:	EN 12266-1/EN1074	No específica	Indicar valor
Material tornillería:	Acero inoxidable AISI 316 (A4)	No específica	Indicar valor
Extra:	Reforzada para montaje en vertical	No específica	Indicar valor
Par de apertura:	Según DN, entre 553Nm y 3250Nm	No específica	Indicar valor
Estanqueidad:	Estanca en ambos sentidos. Según EN12266-1 tasa A	No específica	Indicar valor
Unión eje-disco:	Sin perforación, transmisión mediante polígono o similar.	No específica	Indicar valor
Ciclo de vida (EN 1074-2)	Mínimo 2500 operaciones	No específica	Indicar valor
Certificación Material Metálico:	Materiales metálicos en contacto con el fluido incluidos en la lista europea 4MS (materiales autorizados para uso con agua potable)	No específica	Indicar valor / aportar documentación
Normativa Válvula:	EN 1074-1/2, certificado emitido por organismo independiente y acreditado bajo norma ISO 17025	No específica	Aportar certificado / documentación
CARRETE DESMONTAJE (valores requeridos)			
Norma de taladrado bridas	EN 1092-2 PN10	No específica	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Asimismo, deberá aportar la documentación acreditativa de la Certificación de Materiales metálicos en contacto con el fluido incluidos en la lista europea 4MS (materiales autorizados para uso con agua potable) y el certificado emitido por organismo independiente y acreditado bajo norma ISO 17025 acreditativo del cumplimiento de la normativa EN 1074-1/2 de la válvula.

Lote 4: Válvula retención tipo clapeta

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula retención tipo clapeta (valores requeridos)		SANIPLAST	ACLARACIÓN
DN:	50-900	Ficha técnica hasta DN 600	Confirmar DN hasta 900 según DN requeridos
Norma distancia entre caras:	EN 558-1 Serie 20	EN3202-F6	En caso de equivalencia entre normas, presentar documentación acreditativa
Juntas	EPDM	NBR	Indicar si la oferta contempla la junta en EPDM

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 8: Válvula retención bola

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula retención bola (valores requeridos)		SANIPLAST	ACLARACIÓN
Bola:	Acero + EPDM / Aluminio revestido NBR	Acero + NBR	Indicar si en su oferta la bola presenta las 2 configuraciones requeridas.
Junta s	EPDM / NBR	NBR	Indicar si en su oferta las juntas presentan ambos materiales requeridos

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

BIV INNOVA, S.L.

Lote 4: Válvula retención tipo clapeta

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula retención tipo clapeta (valores requeridos)		BIV INNOVA S.L.	ACLARACIÓN
DN:	50-900	Ficha técnica hasta DN 300	Confirmar DN hasta 900 según DN requeridos
PN:	PN 10/16	Ficha técnica PN16	Indicar todos los valores PN
Juntas	EPDM	NBR	Indicar si la oferta contempla la junta en EPDM

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 8: Válvula retención bola

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

Válvula retención bola (valores requeridos)		BIV INNOVA	ACLARACIÓN
Bola:	Acero + EPDM / Aluminio revestido NBR	Acero + NBR	Indicar si en su oferta la bola presenta las 2 configuraciones requeridas.
Juntas	EPDM / NBR	NBR	Indicar si en su oferta las juntas presentan ambos materiales requeridos

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 9: Válvula guillotina tipo Wafer bidireccional

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas la documentación aportada se ha comprobado que la empresa licitadora no ha aportado ficha técnica de la Válvula guillotina tipo Wafer bidireccional toda vez que se ha aportado ficha técnica de otro tipo de válvula.

Aclaración: el licitador deberá aportar ficha técnica relativa a la Válvula guillotina tipo Wafer bidireccional que acredite los requisitos establecidos en el apartado 3 del PPT.

Lote 12: Válvula retención clapeta goma, retención doble clapeta y retención muelle York

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

VALVULA RETENCIÓN TIPO CLAPETA (valores requeridos)		BIV INNOVA	ACLARACIÓN
Junta tapa:	Fibra	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Tornillo:	Latón / Acero inoxidable	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Arandela	AISI 304 o superior	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

VALVULA RETENCIÓN MUELLE YORK (valores requeridos)		BIV INNOVA	ACLARACIÓN
Tapa:	Latón	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Disco unión:	Polímero	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Perno:	Polímero	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Arandela	AISI 304 o superior	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

AVK VALVULAS, S.A. (Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 y 11)

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar:

Para los lotes 3 y 5:

- Declaración responsable manifestando que los productos ofertados están inscritos en el Registro de Productos Homologados de Canal de Isabel II S.A., M.P. o, en su defecto, una copia de la Carta de homologación de Canal de Isabel II S.A., M.P., vigentes a fecha de publicación del contrato indicando el producto concreto ofertado.
- Solo para los licitadores fabricantes de los productos ofertados: Los licitadores deberán presentar una Declaración responsable indicando que son los fabricantes de los productos ofertados.
- Solo para los licitadores NO fabricantes de los productos ofertados: Los licitadores deberán presentar una Declaración de compromiso de suministro emitida y firmada por el fabricante por el que, en caso de que el licitador resulte adjudicatario, se compromete con éste al suministro de los productos objeto del Contrato n.º 4/2025 durante toda la vigencia del mismo.

Para el resto de lotes:

- Ficha técnica de los productos ofertados que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente.

En este sentido, la empresa licitadora aporta un único documento donde se aglutinan las fichas técnicas de todos los productos ofertados sin referencia al lote que pertenecen no siendo posible determinar qué documentación corresponde a cada producto. Asimismo, incluye también documentación relativa a la solvencia, no requerida entre la documentación solicitada en el sobre nº 2.

Aclaración: el licitador deberá aportar la documentación requerida en el apartado 6 A) del Anexo I del PCAP indicada anteriormente a fin de acreditar los requisitos establecidos en el apartado 3 del PPT.

En este sentido, deberá presentar de manera individual por cada uno de los lotes, identificando correctamente los mismos, la referida documentación.

CMO VALVES TECHNOLOGY S.L. (Lotes 02, 09, 10 y 11)

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado que acredite los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) incluyendo, en su caso, la normativa correspondiente. En este sentido, los referidos requisitos se establecen en el apartado 3 del PPT.

Una vez revisadas la documentación aportada se ha comprobado que la empresa licitadora no ha aportado ninguna de las fichas técnicas requeridas.

Aclaración: el licitador deberá aportar ficha técnica relativa a los productos Válvula tipo diafragma actuador eléctrico (lote 2), Válvula guillotina tipo Wafer bidireccional (lote 9), Válvula guillotina tipo Wafer actuador eléctrico (lote 10) y Válvula guillotina tipo Wafer unidireccional (lote 11) que acredite los requisitos establecidos en el apartado 3 del PPT.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través del Servicio de aportación de documentos de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid (<https://sede.comunidad.madrid/guia-tramitacion-electronica#documentos>), **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**

Fecha:
2025.07.10
14:45:41 +02'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación