



- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el espacio donde se realicen.
- Para la asignación de circuitos se tendrán en cuenta los cálculos y los esquemas unifilares.
- Según recomendaciones de la Guía de Aplicación de los requisitos de instalación de las condiciones de ejecución de las instalaciones en tabiques TIPO 3 (entramado metálico):
 - Se emplearán cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para cajas de derivación.
 - La distribución de conductos en el interior de la cámara se realizará mediante piezas específicas para ello.
 - Se evitarán cajas de mecanismos coincidentes a ambos lados del tabique.