



LEYENDA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm.

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO₂

BIE EXISTENTE

RED DE TUBERÍA BIEs

NOTAS EXTINCIÓN

- Instalar los extintores colgados en sus soportes o en armarios empotrados donde se indica. Altura máxima de la parte superior del extintor entre 0,80 y 1,20 m del suelo.

CENTRAL DE INCENDIOS

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS EN FALSO TECHO

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS DE CONDUCTO

PULSADOR MANUAL DE ALARMA

AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA

MÓDULO DE ENTRADAS

MÓDULO DE SALIDAS

LEYENDA DE SEÑALIZACION	
	SEÑAL DE SALIDA
	SEÑAL FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA DE EMERGENCIA
	SEÑAL DE PULSADOR MANUAL
	SEÑAL DE EXTINTOR MANUAL
	SEÑAL DE EXTINTOR MANUAL CO ₂
	SEÑAL DE BIE
	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO

ZONA DE ACTUACIÓN

**Hospital Universitario
12 de Octubre**
SaludMadrid

**Servicio Madrileño de Salud
Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid**

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON "ENFERMEDADES RARAS Y ELA" EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXP. PASA 2024-0-127

Plano : PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA

Arquitectos:

Rafael F. Pérez Pérez

Alicia Montero De Juan

Javier Jiménez Sánchez-Dalp

Nuria Amoudi Rivas

H I 36

Grupo de Planos :
INSTALACIONES

Escalas :
1/100

Fecha: Marzo 2025