


LEYENDA

- TB1** TABIQUE CASA KNAUF O SIMILAR. PERFILERÍA 70mm CADA 60 cm. MAS DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO (STANDARD A O SIMILAR) DE 12,5 mm DOS CARAS. AISLAMIENTO LANA DE ROCA DE 60 mm (120 mm.)
- TB2** TABIQUE CASA KNAUF O SIMILAR EI120. PERFILERÍA 70mm CADA 60 cm. MAS DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO (CORTAFUEGO DF O SIMILAR) DE 12,5 mm DOS CARAS. AISLAMIENTO LANA DE ROCA DE 60 mm (120 mm.)
- TB3** TABIQUE CASA KNAUF O SIMILAR. PERFILERÍA 70mm CADA 60 cm. MAS PLACAS TECHNIFORM O SIMILAR DE CARTÓN YESO PARA TABIQUES CURVOS DE RADIO PEQUEÑO. PLACAS DE ESPESOR DE 6,5 mm. 4 PLACAS A CADA LADO. AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60 mm (122 mm.)
- TR1** TRASDOSADO DIRECTO CASA KNAUF O SIMILAR. DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO (STANDARD A O SIMILAR) DE 12,5 mm TOMADAS CON OMEGAS. (41 mm)
- TR2** TRASDOSADO ARRIOSTRADO CON MAESTRAS CASA KNAUF O SIMILAR. MAESTRA CD 60/27 CADA 60 mm ANCLADAS A PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE ANCLAJES CADA 1,50 m DE ALTURA. DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO (STANDARD A O SIMILAR) DE 12,5 mm. (95 mm)

- TR3** TRASDOSADO AUTOPORTANTE CASA KNAUF O SIMILAR. PERFILERÍA EN H DE 70 mm CADA 40 cm. DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO (STANDARD A O SIMILAR) DE 12,5 mm. (95 mm). AISLAMIENTO LANA DE ROCA DE 60 mm
- M1** 1 PIE DE LADRILLO TOSCO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL M-5. ENFOSCADO A AMBAS CARAS CON MORTERO DE CEMENTO.
- M2** 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO DE 10 cm TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL M-5. ENFOSCADO A AMBAS CARAS CON MORTERO DE CEMENTO.
- \* AISLAMIENTO INTERIOR DE TABIQUES Y TRASDOSADOS  
PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL ULTRACÓUSTIC DE KNAUF  
INSULATION O SIMILAR ESPESOR 60 mm, EN EL ALMA PARA MONTANTE DE 70mm
- \* TIPO DE PLACAS  
PLACAS HIDRÓFUGAS EN ZONAS HÚMEDAS  
PLACAS DE GRAN DUREZA EN TRATAMIENTO FISIOTERAPIA Y SALA MULTIFUNCIONAL



P A R K I N G

ZONA DE ACTUACIÓN

 **Hospital Universitario 12 de Octubre**

 **Servicio Madrileño de Salud**  
**Consejería de Sanidad**  
**Comunidad de Madrid**



**HC09**

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON "ENFERMEDADES RARAS Y ELA" EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXP. PASA 2024-0-127

Plano : TABIQUERÍA. PLANTA SEMISÓTANO

Arquitectos:

Rafael F. Pérez Pérez

Alicia Montero De Juan

Javier Jiménez Sánchez-Dalp

Nuria Amoudi Rivas

Grupo de Planos :  
**CONSTRUCCIÓN**

Escalas :  
**1/100**

Fecha: Marzo 2025