



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012500170 – SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR ASPIRACIÓN DE HUMOS INSTALADOS EN METRO DE MADRID

### Consulta 1:

Para poder acogernos a los precios de la promoción de reemplazo existente, solicitamos nos remitan el número de serie de los equipos a reemplazar o si se facilitarán al adjudicatario.

### Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que el objeto del contrato consiste en el suministro de repuestos nuevos para mantener y/o redimensionar los niveles de stock de los mismos, destinados en parte para mantenimiento correctivo, reposición de elementos por desapariciones y actos vandálicos, por lo que no se dispone de los números de serie ni se facilitarán al adjudicatario

### Consulta 2:

Hemos observado que en el Anexo I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA del pliego de condiciones particulares para la contratación, aparece un modelo diferente al solicitado en resto de pliegos:

ANEXO I  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
(A insertar en la carpeta N°3)

D./Dª , con D.N.I. número , representando a la Empresa , con N.I.F. domicilio fiscal en , calle , número , en calidad de , en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de D. , con el número de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos, obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del Contrato de "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR ASPIRACIÓN DE HUMOS INSTALADOS EN METRO DE MADRID", se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

| Ref. Interna       | Denominación                          | Cantidad (UN) | Precio unitario (€) | Importe máximo unitario (€) | Importe Total (sin IVA) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| C34308             | INTERFACE DE ALTO NIVEL               | 6             | €                   | 1.600,00 €                  | €                       |
| 21412              | DETECTOR COMPLETO VLP 000             | 75            | €                   | 2.600,00 €                  | €                       |
| 21413              | EQUIPO DETEC INCENDIO VESDA VEPAD001P | 108           | €                   | 2.000,00 €                  | €                       |
| TOTAL SIN IVA      |                                       |               |                     |                             | €                       |
| IVA                |                                       |               |                     |                             | €                       |
| TOTAL IVA INCLUIDO |                                       |               |                     |                             | €                       |



Entendemos que es una errata y en realidad se solicita en modelo DETEC INCENDIO VESDA VEP-A00-P. Por favor indíquenos cómo proceder y si es suficiente con modificar el modelo en el Anexo I de nuestra propuesta.

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 1”, el cual da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 01 de julio de 2025.