

LEYENDA

- NUEVA CENTRAL DE INCENDIOS
- DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO EN AMBIENTE
- DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO EN FORJADO
- DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO EN AMBIENTE
- DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO EN CONDUCTO
- PULSADOR DE ALARMA MÁS SEÑALÉTICA S / UNE
- SIRENA ESTROBOSCÓPICA MÁS SEÑALÉTICA S / UNE
- MÓDULO PARA COMPUERTAS CORTAFUEGOS
- COMPUERTA CORTAFUEGOS
- LUMINARIA DE EMERGENCIA
- TUBERÍA DE BIES EN ACERO Ø 2" EN ENTREPLANTA Y Ø 1 1/4" EN VERTICAL A CONECTAR A BIE
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE ABC COLGADO, MAS SEÑALÉTICA S / UNE
- EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 COLGADO, MAS SEÑALÉTICA S / UNE
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN ARMARIO DE SUPERFICIE, DE Ø 25mm Y 20 m DE LONGITUD, MANGUERA SEMIRÍGIDA MAS SEÑALÉTICA SEGÚN NORMA UNE

NOTA:

LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS MOSTRADA EN PLANOS ES APROXIMADA Y DEBERÁ COORDINARSE EN OBRA TRAS REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Carretera de Toledo km. 12,500. 28905 Getafe (Madrid)



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, AREA 10  
SERVICIOS TÉCNICOS

Plano: ESTADO REFORMADO.  
Planta Baja. P.C.I., Detección y Extinción


Autor: Margarita Marqués Ley  
Equipo: Marian Moreno Varea/Nieves Rodríguez Moya

Escala 1/100

Fecha  
MAYO 2025

Nº plano

Sb.01



LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS MOSTRADA EN PLANOS ES APROXIMADA Y DEBERÁ COORDINARSE EN OBRA TRAS REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

A CONECTAR CON RED  
DE BIES EXISTENTE

TUBERÍA DE ACERO Ø 2"

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Carretera de Toledo km. 12,500. 28905 Getafe (Madrid)



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA. AREA 10  
SERVICIOS TÉCNICOS

Plano: ESTADO REFORMADO.  
Entreplanta. P.C.I., Detección y Extinción

Autor: Margarita Marqués Ley  
Equipo: Marian Moreno Varea/Nieves Rodríguez Moya

Escala 1/100

Fecha  
MAYO 2025

Nº plano

Sb.02