





LEYENDA



- DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO EN AMBIENTE
- RETENEDOR DE PUERTA
- PULSADOR DE ALARMA MÁS SEÑALÉTICA S / UNE
- TUBERÍA DE BIES EN ACERO Ø 1 1/2" EN ENTREPLANTA Y Ø 1 1/4" EN VERTICAL A CONECTAR A BIE
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE ABC COLGADO, MAS SEÑALÉTICA S / UNE
- EXTINTOR PORTÁTIL DE RIESGO ELÉCTRICO
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN ARMARIO DE SUPERFICIE, DE Ø 25mm Y 20 m DE LONGITUD, MANGUERA SEMIRÍGIDA MAS SEÑALÉTICA SEGÚN NORMA UNE
- SIRENA ESTROBOSCÓPICA MÁS SEÑALÉTICA S / UNE
- MÓDULO PARA COMPUERTAS CORTAFUEGOS
- LUMINARIA EMERGENCIA

NOTA:

LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS MOSTRADA EN PLANOS ES APROXIMADA Y DEBERÁ COORDINARSE EN OBRA TRAS REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA HABILITACIÓN DE ESPACIO E INSTALACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CERVICAM EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Carretera de Toledo km. 12,500. 28905 Getafe (Madrid)



CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, AREA 10
SERVICIOS TÉCNICOS

Plano: SEGURIDAD. ESTADO REFORMADO.
Planta Baja. P.C.I., Detección y Extinción
Autor: José de la Fuente Orden



Escala 1/100
Fecha JUNIO 2025

Nº plano
Sb.01