

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN DE SILLAS, TABURETES, MESAS DE
DESPACHO Y CAJONERAS PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑÓN**

FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXP.: A/SUM-043765/2025

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- **AF STEELCASE S.A.**
- **DICODE SUMINISTROS S.L**
- **DYNAMOBEL S.A.**
- **GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L**
- **MOMO ART-INTERIORISMO S.L**
- **OFICACERES S.L**
- **UNION 50**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes, se procede a la revisión de la documentación técnica aportada, con el fin de verificar su adecuación a los requisitos mínimos exigidos, informando de lo siguiente:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1257928897114340215892**

LOTE 1. SILLAS

1. DICODE SUMINISTROS, S.L.:

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

SUBLOTE 1.1 – SILLA OFICINA CON BRAZOS Y RUEDAS.

1. **Base:** Material ofertado (aluminio pulido) **no cumple** con el pliego (poliamida con fibra de vidrio).
2. **Ruedas:** No se acredita rodadura de teflón.
3. **Mecanismo Syncro autopesante:** No se evidencia en ficha técnica.
4. **Certificación FEMB LEVEL 2:** No aportada.
5. **Peso máximo soportado:** No consta en documentación.

SUBLOTE 1.2 – SILLA CONFIDENTE CON BRAZOS

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

1. **Material carcasa:** PVC en lugar de polipropileno con fibra de vidrio, como se describe en el PPT
2. **Diseño:** El modelo ofertado es una silla fija sin brazos, el pliego exige brazos incluidos.
3. **Estructura:** tubo de acero oval 30x15x1,5 mm (el pliego exige 24,5 x 12 mm).
4. No menciona carcasa inferior de polipropileno.
5. No se aportan certificaciones UNE-EN 16139 ni EN ISO 14006.
6. **Densidad acolchado:** No se confirma rango exigido (110-120 kg/m³).



2. OFICACERES S.L.:

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

SUBLOTE 1.1 – SILLA OFICINA CON BRAZOS Y RUEDAS.

1. **Certificación ambiental FEMB LEVEL 2:** No aportada.
2. **Base:** Puede suministrarse en aluminio pulido, lo que **no se ajusta al PPT** (poliamida reforzada).
3. **Ruedas:** No se acredita rodadura de teflón, solo copolímero engomado.
4. **Etiqueta identificativa:** No consta evidencia en la documentación.

SUBLOTE 1.2 – SILLA CONFIDENTE CON BRAZOS

1. **Estructura:** No cumple con la sección y forma exigida (oval vs redondo).
2. **Carcasa inferior y superior:** No se ajusta a los materiales requeridos (polipropileno con fibra de vidrio).
3. **Acolchado:** Densidad muy inferior (30 kg/m³ vs 110-120 kg/m³).
4. **Conteras:** No se acredita fieltro antideslizante.
5. **Certificación EN ISO 14006:** No aportada.



3. DYNAMOBEL S.A.:

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

SUBLOTE 1.1 – SILLA OFICINA CON BRAZOS Y RUEDAS.

1. Espuma asiento: **45 kg/m³** (inferior al mínimo exigido de 50-60 kg/m³).
2. Base: opción en aluminio pulido (el PPT exige poliamida reforzada).
3. Ruedas: no se acredita rodadura de teflón.
4. Certificación FEMB LEVEL 2: **no aportada**.

SUBLOTE 1.2 – SILLA CONFIDENTE CON BRAZOS

1. Espuma asiento: **40 kg/m³** (muy inferior a 110-120 kg/m³ exigidos).
2. Estructura: tubo redondo Ø16 mm y rectangular 25x10 mm (NO cumple tubo oval especificado).
3. Certificación EN ISO 14006: **no aportada**.



4. AF STEELCASE S.A

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

SUBLOTE 1.1 – SILLA OFICINA CON BRAZOS Y RUEDAS.

1. **Espuma asiento:** 40 kg/m³ (inferior al mínimo exigido de 50-60 kg/m³).
2. **Mecanismo:** Sincronizado manual, no autopesante (el PPT exige Syncro autopesante).
3. **Ruedas:** No se acredita rodadura de teflón.
4. **Certificación FEMB LEVEL 2:** No aportada.

SUBLOTE 1.2 – SILLA CONFIDENTE CON BRAZOS

1. **Espuma asiento:** 80 kg/m³ (inferior a 110-120 kg/m³ exigidos).
2. **Estructura:** Tubo rectangular 25x17 mm y redondo Ø16 mm (NO cumple tubo oval especificado).
3. **Certificación EN ISO 14006:** No aportada.

5. UNION 50 S.L.:

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

6. MOMO ART-INTERIORISMO CUMPLE

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.



LOTE 2.- TABURETES

1.- OFICACERES, S.L.

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

- **Sublote 2.1 – Taburete con ruedas sin respaldo:**

1. **Asiento:** Fabricado en tablero DM con goma flexible **30 kg/m³** (inferior a lo exigido para alta densidad). Densidad de espuma insuficiente (30 kg/m³ vs alta densidad requerida).
2. **Tapizado:** No se acredita polipiel ignífuga M2, solo “tapizado a elección del cliente”. Tapizado ignífugo M2 no acreditado.
3. **Base:** Ø600 mm en nylon con fibra de vidrio (cumple resistencia, pero excede diámetro especificado). Diámetro base superior al especificado (Ø600 mm vs Ø500 mm).
4. **Ruedas:** Ø50 mm no confirmadas; se menciona “perfil bajo” sin detalle normativo.

- **Sublote 2.2 – Taburete patas fijas y sin respaldo:**

1. Densidad de espuma insuficiente (30 kg/m³ vs alta densidad requerida).
2. Tapizado ignífugo M2 no acreditado.
3. Diámetro base superior al especificado (Ø600 mm vs Ø500 mm).
4. Ruedas sin confirmación normativa.

- **Sublote 2.3 – Taburete con respaldo, ruedas y reposapiés:**

1. Certificación UNE-EN 1335 y FEMB LEVEL 2 no aportadas (solo UNE-EN 16139).

2.- UNION 50 S.L.:

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

3.- MOMO ART-INTERIORISMO CUMPLE

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.



LOTE 3.- MESAS DE DESPACHO Y CAJONERA

1.- GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS S.L.

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Sublote 3.1 – Mesa ordenador

1. Marco metálico: **Ofertado 40x40 mm**, PPT exige 45x45 mm → **NO cumple**.
2. Top access: Ofertado 12x28,5 cm, PPT exige aprox. 13x30 cm → **NO Cumple**
3. Certificados UNE-EN 527: **NO acreditados en documentación**.

Sublote 3.2 – Mesa despacho con faldón

1. Marco metálico: **Ofertado 40x40 mm**, PPT exige 45x45 mm → **NO cumple**.
2. Top access: Ofertado 12x28,5 cm, PPT exige aprox. 13x30 cm → **NO Cumple**
3. Certificados UNE-EN 527: **NO acreditados en documentación**.

Sublote 3.3 – Mesa despacho con ala

1. Marco metálico: **Ofertado 40x40 mm**, PPT exige 45x45 mm → **NO cumple**.
2. Top access: Ofertado 12x28,5 cm, PPT exige aprox. 13x30 cm → **NO Cumple**
3. Certificados UNE-EN 527: **NO acreditados en documentación**.

Sublote 3.5 – Mesa rectangular estar

1. Marco metálico: **Ofertado 40x40 mm**, PPT exige 45x45 mm → **NO cumple**.
2. Top access: Ofertado 12x28,5 cm, PPT exige aprox. 13x30 cm → **NO Cumple**
3. Certificados UNE-EN 527: **NO acreditados en documentación**.

Sublote 3.6 – Mesa redonda

1. Columna Ø120 mm (PPT exige Ø76 mm) → **NO cumple**.

Sublote 3.7 – Cajonera

1. Densidad melamina: NO acreditada.
2. Certificados UNE-EN 14073, 16121, 14074: NO aportados.



2.- DICODE SUMINISTROS S.L

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Sublote 3.1 – Mesa ordenador

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: 50x50 mm (cumple sección, pero material distinto).
3. Top access: 245x125 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **No Cumple**

Sublote 3.2 – Mesa despacho con faldón

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: 50x50 mm (cumple sección, pero material distinto).
3. Top access: 245x125 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **No Cumple**

Sublote 3.3 – Mesa despacho con ala

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: 50x50 mm (cumple sección, pero material distinto).
3. Top access: 245x125 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **No Cumple**

SubLote 3.4 – Mesa despacho 100x50 cm:

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: 50x50 mm (cumple sección, pero material distinto).
3. Top access: 245x125 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **No Cumple**

Sublote 3.5 – Mesa rectangular estar

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: 50x50 mm (cumple sección, pero material distinto).



3. Top access: 245x125 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **No Cumple**

Sublote 3.6 – Mesa redonda

1. Columna Ø120 mm (PPT exige Ø76 mm) → **NO cumple.**
2. Material: acero laminado en frío, no aluminio inyectado → **NO cumple.**

Sublote 3.7 – Cajonera

1. Densidad melamina: **NO acreditada.**
2. Certificados UNE-EN 14073, 16121, 14074: **NO aportados**

3. OFICACERES S.L

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Sublote 3.1 – Mesa ordenador

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero Ø50 mm o 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: Bastidor perimetral 40x20 mm (inferior a 40x40 mm exigido) → **NO cumple.**
3. Top access: Ofertado 160x80 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **NO Cumple**
4. **Certificados UNE-EN 527:** NO acreditados en documentación.

Sublote 3.2 – Mesa despacho con faldón

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero Ø50 mm o 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple.**
2. Marco: Bastidor perimetral 40x20 mm (inferior a 40x40 mm exigido) → **NO cumple.**
3. Top access: Ofertado 160x80 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **NO Cumple**
4. **Certificados UNE-EN 527:** NO acreditados en documentación.



Sublote 3.3 – Mesa despacho con ala

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero Ø50 mm o 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple**.
2. Marco: Bastidor perimetral 40x20 mm (inferior a 40x40 mm exigido) → **NO cumple**.
3. Top access: Ofertado 160x80 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **NO Cumple**
4. **Certificados UNE-EN 527**: NO acreditados en documentación.

SubLote 3.4 – Mesa despacho 100x50 cm:

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero Ø50 mm o 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple**.
2. Marco: Bastidor perimetral 40x20 mm (inferior a 40x40 mm exigido) → **NO cumple**.
3. Top access: Ofertado 160x80 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **NO Cumple**
4. **Certificados UNE-EN 527**: NO acreditados en documentación.

Sublote 3.5 – Mesa rectangular estar

1. Patas: **Ofertadas en tubo acero Ø50 mm o 50x50 mm**, no aluminio inyectado → **NO cumple**.
2. Marco: Bastidor perimetral 40x20 mm (inferior a 40x40 mm exigido) → **NO cumple**.
3. Top access: Ofertado 160x80 mm (inferior a 13x30 cm exigido) → **NO Cumple**
4. **Certificados UNE-EN 527**: NO acreditados en documentación.

Sublote 3.6 – Mesa redonda

1. Columna Ø120 mm (PPT exige Ø76 mm) → **NO cumple**.
2. Material: acero laminado en frío, no aluminio inyectado → **NO cumple**.

Sublote 3.7 – Cajonera

1. Certificados UNE-EN 14073, 16121, 14074: **NO aportados**



4.- UNION 50 S.L.:

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

5.- MOMO ART-INTERIORISMO CUMPLE

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

En Madrid, 18 de noviembre de 2025

La Directora de Gestión y Servicios Generales
Fdo.: Carmen Oñate Heredero.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1257928897114340215892**