

INDICE	PARAMETRO	EXPLICACION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Conexión	Conexión de 32 A monofásicos con Cetac.		
2	Instalación PDU	La PDU podrá instalarse para conectar el cetac por la parte superior del bastidor, o por la parte inferior.		
3	Tomas PDU	Al menos 36 x C13 y 6 x C19.		
4	Gestión SNMP	Las PDU deben incluir un agente de gestión SNMP con conexión Ethernet que permita medir el consumo total de la PDU de forma remota.		
5	Controlador inteligente	Incorporan controlador inteligente reemplazable. En el caso de avería del controlador, podrá sustituirse sin tener que interrumpir el suministro eléctrico.		
6	Color PDU	Deben suministrarse las PDU's con perímetro de las tomas en colores rojo y azul, cada una de ellas asociadas a una de las ramas de alimentación, para diferenciar visualmente, en cada rack, qué PDU se corresponde con qué línea.		
7	Color cable alimentación	Deben suministrarse, para el 50% de las tomas disponibles en cada PDU, cables de alimentación de colores rojo y azul con conectores secure lock, de modo que cada uno se haga corresponder con el color del a PDU que se instala en cada rack y así tener una referencia visual clara de cómo se distribuyen las alimentaciones independientes a cada servidor.		