

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original



PAS 221-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAIS) DE 10 KVA PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema		Nivel acústico		Eficiencia energética		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	Nº años	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
ALTERVAC, S.A.	Sistema de alimentación ininterrumpida	ALTERVAC mod. XT-10Kva 134AE000010/106AE000009	SI			2	10	NO		SI	8	18
CON TACTO SOL, S.L.	Sistema de alimentación ininterrumpida	INNOVA		NO	No aporta características técnicas para valorar y el plazo de ejecución supera lo establecido en el PCAP							0
FSAS TECHNOLOGIES, S.L.U.	Sistema de alimentación ininterrumpida	FGCEDP10TT/00+FBBEP384 C/60+FGCNETAG11	SI			3	10	NO		NO	0	10
RIELLO ENERDATA, S.L.U	Sistema de alimentación ininterrumpida	RIELLO Sentryum S3T 15	SI			2	10	SI	12	SI	8	30
SALICRU, S.A.	Sistema de alimentación ininterrumpida	SLC-10-CUBE47B3 Y (97")		NO	Los SAI's ofertados en la proposición económica no corresponden con la ficha técnica aportada							0

Leganes, 9 de diciembre de 2025

JEFE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
Firmado digitalmente por ASIERE ARIAS IVAN  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA