

PASA 220-2025 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAIS) DE 30 Y 40 KVA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE CRÍTICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)										TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MODELO O REFERENCIA	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema:	Nivel Acústico:	Eficiencia energética:	PUNTOS	SI/ NO	PUNTOS	SI/ NO	PUNTOS	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	- 5 puntos: por cada año adicional con un máximo de 2 años adicionales (Hasta 10 puntos) - 0 puntos: si el plazo de garantía es igual a 2 años como se exige en el pliego técnico	SI = 12 Puntos	SI = 8 Puntos						
RIELLO ENERDATA, S.L.U.	SAI 30kVA	Sentryum S3T 30 KVA/30KW	SI			2	10,00	SI	12,00	SI	8,00	30,00		
	SAI 40kVA	Sentryum S3T 40 KVA/40KW	SI											
SALICRU, S.A.	SAI 30kVA	SLC-30-CUBE4	SI			2	10,00	NO	0,00	SI	8,00	18,00		
	SAI 40kVA	SLC-40-CUBE4	SI											

Firmado por ANDRES ANDRADA IVAN -

Leganés, a 12 de diciembre de 2025

el día 12/12/2025 con un certificado emitido por SIA SUB01

Iván Andrés Andrada

JEFE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO