



LEYENDA DE FUERZA

- CCTV VIDEOGRABADOR
- C.S. CENTRAL SEGURIDAD
- C.T. CENTRAL TELEFÓNICA
- PTR PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED
- Nº CONEXIÓN A EQUIPO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR
- CAJA GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. CUADRO ELÉCTRICO
- CUADRO ELÉCTRICO para la CM
- CUADRO ELÉCTRICO para el SEPE
- CUADRO ELÉCTRICO para aulas de formación y archivos
- CUADRO ELÉCTRICO SAI para la CM
- CUADRO ELÉCTRICO SAI para el SEPE
- BANDEJA METÁLICA POR SUELO DE REJILLA DE 60x200 con cable de protección de 6 mm2
- BANDEJA METÁLICA POR SUELO DE REJILLA DE 100x300 con cable de protección de 6 mm2
- BANDEJA METÁLICA POR FALSO TECHO DE REJILLA DE 100x300 con cable de protección de 6 mm2
- MECANISMO 1 FUERZA
- TOMA DE FUERZA PARA BUCLE ELECTROMAGNÉTICO PARA DISCAPACITADOS AUDITIVOS
- MECANISMO PARA AVISADOR ACÚSTICO LUMINOSO Y PULSADOR PARA DISCAPACITADOS
- BASE DE ENCHUFE CON INTERRUPTOR BIPOLAR PARA TERMO ELÉCTRICO


PROMOTOR:



DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

ARQUITECTO: FERNANDO RODRÍGUEZ-BERMEJO
Nº Col. COAM: 10.970



Abril 2025

POBLACION :

COLLADO VILLALBA (MADRID)
Calle Rafael Alberti, 2

ENCARGO :


ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA
OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA

FASE :

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO REFORMADO - PLANTA BAJA
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN PLANO :



INMUEBLE

FECHA

PROYECTO :

04/2025

MODIFICADO :

--/----

PLANO

PLANO Nº

11.2

ESCALA

