



LEYENDA FONTANERÍA	
	NUEVA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA
	NUEVA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE
	LLAVE DE CORTE NUEVA INTERVENCIÓN
	LLAVES DE CORTE DE CADA RECINTO
	GRIFO DE AGUA CALIENTE
	GRIFO DE AGUA FRÍA

DIMENSIONADO DE DERIVACIONES
A APARATOS SANITARIOS

APARATO	Ø PB (mm)	
	FRÍA	CALIENTE
INODORO (cisterna)	16	-
LAVABO	16	16
VERTEDERO	25	25
FREGADERO	25	25

APARATOS SANITARIOS
Aparatos porcelánicos marca ROCA.
Inodoros de ROCA modelo MERIDIAN de tanque bajo, altura confort adosado a la pared.

- Lavabo de ROCA modelo NEO-SELENE en blanco sobre encimera de mármol blanco. Mezclador de lavabo de ROCA o similar, THESIS cromado o similar, válvula de desagüe de 32mm, llave de escuadra 1/2" cromada.

- INODORO MERIDIAN aseo movilidad reducida.

- LAVABO ACCESS aseo movilidad reducida.

- Vertedero modelo GARDA completo con mezclador de caño giratorio modelo VICTORIA PLUS DE ROCA.

NOTAS

- LA UBICACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS APARATOS SANITARIOS PODRÁ VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE REVISARÁ CADA PIEZA ANTES DE DECIDIR DEFINITIVAMENTE LA SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES.

- LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN GENERAL SERÁ DE POLIPROPILENO (PP-R).

- LAS INSTALACIONES SE REALIZARÁN CON TUBERÍA DE POLIBUTILENO (PB.) EN NÚCLEOS HÚMEDOS Y DE POLIPROPILENO EN LAS GENERALES.

- LA DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS SERÁ HORIZONTAL A UNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10M.

- LA TUBERÍA EN INTERIORES QUE NO TRANSCURRA POR FALSO TECHO IRÁ EMPOTRADA EN SU TOTALIDAD. LA TUBERÍA EMPOTRADA IRÁ PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE AZUL (AF) Y ROJO (ACS).

- LAS TUBERÍAS LLEVARÁN EL AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN O TÉRMICO QUE MARCA LA NORMATIVA CON COQUILLA ARMAFLEX O SIMILAR EN CENTRAL TÉRMICA Y EN EXTERIORES IRÁ RECUBIERTA DE ALUMINIO. LOS ESPESORES SERÁN LOS SIGUIENTES:

- PARA AGUA FRÍA 9MM DE ESPESOR.

- PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, SEGÚN RITE EN FUNCIÓN DE DIÁMETRO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO.

- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE LAS INSTALACIONES SE CALCULAN PARA CADA TRAMO COMÚN O GENERAL CORRESPONDIENTE HASTA LA DERIVACIÓN PARTICULAR A CUARTO HÚMEDO. CADA UNA DE ESTAS DERIVACIONES TENDRÁ LA DIMENSIÓN ADECUADA A SU CONSUMO, CON UN MÍNIMO DE 25 MM PARA ASEO. EL DIMENSIONADO FIGURA EN LOS PLANOS.

- LAS TUBERÍAS DE DERIVACIÓN A APARATOS SANITARIOS SEGUIRÁN LA MISMA DISPOSICIÓN DE LA GRIFERÍA Y DISCURRIRÁN CON TRAZADO VERTICAL DESDE EL RAMAL PRINCIPAL. SUS DIMENSIONES SON LAS QUE FIGURAN EN LA TABLA Y ESQUEMAS ADJUNTOS, MIENTRAS QUE LA DIMENSIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL PERMANECERÁ CONSTANTE EN TODO EL CUARTO HÚMEDO, DESDE LA LLAVE DE CORTE EN LA ENTRADA HASTA LA ÚLTIMA BIFURCACIÓN APARATO SANITARIO.

- LAS LLAVES DE CORTE DEL CUARTO HÚMEDO ESTARÁN COLOCADAS A UNA ALTURA MÍNIMA DE 2,20M. EN LA PARED Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAS LAS PUERTAS.

- TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS SANITARIOS LLEVARÁN LLAVE DE CORTE A ESCUADRA.

- EL MANDO DE LA GRIFERÍA DEBERÁ ESTAR AISLADO TÉRMICAMENTE DE LAS PARTES METÁLICAS DE LA MONTURA, DE TAL MANERA QUE SU MANEJO NO IMPLIQUE RIESGOS DE QUEMADURAS O, INLCUSO, MOLESTIAS. EL MANDO DEL AGUA FRÍA, DE COLOR AZUL, ESTARÁ SIEMPRE A LA DERECHA Y EL DE AGUA CALIENTE, ROJO, A LA IZQUIERDA. EL CIERRE DE LA GRIFERÍA TENDRÁ LUGAR SIEMPRE EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.



PROMOTOR:	DIRECCIÓN GENERAL DESERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	POBLACIÓN :	COLLADO VILLALBA (MADRID) Calle Rafael Alberti, 2	INMUEBLE	FECHA
	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	ENCARGO :	ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA	PROYECTO :	04/2025
ARQUITECTO: FERNANDO RODRÍGUEZ-BERMEJO Nº Cal. COAM: 10.970		FASE :	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	MODIFICADO :	--/----
ESTADO REFORMADO - PLANTA BAJA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA			PLAN	PLANO Nº	13.1
MODIFICACIÓN PLANO :			ESCALA N 1/50		