



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012600012 – SERVICIO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SDPI) DE UNIDADES DE MATERIAL MÓVIL

Consulta 1:

El cálculo de trenes a tratar según el cuadro resumen del punto 2.1 del PPT es de 191 pero, por otro lado, en el excel el número de tratamientos aparece 760 unidades. ¿Esto significa que por tren hay más de un depósito SCI?

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que las unidades de material móvil objeto de la contratación son 191. Cada unidad tren está equipada con un equipo SDPI. El contrato recoge 191 actuaciones anuales estimativamente. El número exacto dependerá de las unidades en explotación establecidas por el CRTM

Consulta 2:

Por otro lado, si el número de trenes es 191, en el excel se incluyen 40 analíticas para físico-químicos y 80 para agua de red. ¿En base a qué se establecen sólo 40 muestras de F/Q cuando el número de trenes es 191?

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que los análisis de las muestras, recogida, transporte, laboratorio, etc. de los depósitos SDPI de las 191 unidades de material móvil previstas al año están incluidas en el precio de la oferta "Tratamiento de desinfección y limpieza". Adicionalmente se consideran durante el periodo de 4 años el análisis físico/químico de 40 muestras del agua de red en diferentes puntos de nuestras instalaciones, no del material móvil. "Análisis de parámetros fisicoquímicos"

Adicionalmente, se consideran durante el periodo de 4 años el análisis biológico de 80 muestras de agua de red o de nuevas muestras del material móvil. "Análisis de agua de red o depósitos de MM"



Consulta 3:

Misma consulta para el número de análisis de agua de red o depósitos, pero aquí necesitamos saber si el análisis es para aerobios u otro parámetro.

<i>Resumen</i>	<i>Unidad Medida</i>	<i>Cantidad Presupuesto</i>
TRATº LEGIONELOSIS DEPÓSITOS SDPI DEL MM		
Tratamientos medioambientales, desinfección y limpieza en Coches de MATERIAL MÓVIL		
Tratamiento de desinfección y limpieza	ud	760,0000
Análítica de parámetros físico-químicos	ud	40,0000
Análítica en agua en red o depósitos de M.M.	ud	80,0000

Respuesta 3:

En relación con su consulta, les informamos de que los parámetros objetivo en el análisis de agua de red o depósitos de MM son los mismos que en el capítulo obligatorio tras la desinfección y limpieza del depósito en los trenes: presencia de Legionella. Se prevén 80 estudios de presencia de la bacteria aparte de los 191/año incluidos en el tratamiento y limpieza.

En Madrid, a 30 de enero de 2026.