

**CONSULTA Nº 9**

**ASUNTO:** Consulta Procedimiento abierto PA 2025-7-518 (ASUM-0124132026) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID

**La persona solicitante actúa como**

☐ Interesado/a ☒ Representante ☐ Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)

**Datos de la persona interesada**

NIF/NIE:											
Nombre:				Apellido 1:			Apellido 2:				
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:							
Número/Km:			Piso:			Puerta:			Código postal:		
Provincia:					Municipio:						
Otros datos de localización:											
e-mail:				Teléfono 1:				Teléfono 2:			

**Datos de la persona o entidad representante**

NIF/NIE				Razón social/Entidad:	Olympus Iberia, S.A.U.						
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:	Pl. Europa, 10 2ª planta						
Número/Km:			Piso:			Puerta:			Código postal:	08902	
Provincia:	Barcelona				Municipio:	L'Hospitalet de Llobregat					
Otros datos de localización:											
e-mail:				Teléfono 1:				Teléfono 2:			
En calidad de:											

**Medio de notificación**

<input checked="" type="radio"/> Interesado/a	<input type="radio"/> Representante	(Indique a quién desea que se envíe la notificación)
<input checked="" type="radio"/> Deseo ser notificado/a de forma electrónica	<input type="radio"/> Deseo ser notificado/a por correo certificado	

Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a [este enlace](#)

**Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)**

Escrito comentado las dudas

**Expone**

En relación al expediente PA 2025-7-518 (ASUM-0124132026)

**Solicita**

Den respuesta a las consultas planteadas

**FECHA:**

En	Madrid	a	22/04/2026
----	--------	---	------------

**FIRMA****DESTINATARIO**

DIRECCIÓN ORGANISMO:	GENERAL /	Hospital Clínico san Carlos
-------------------------	-----------	-----------------------------

CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad
-------------	-----------------------

## **PREGUNTAS: (ACLARACIÓN A LA CONSULTA 4)**

En relación con la respuesta recibida (Consulta 4):

“¿Se puede confirmar entonces que la equivalencia que describen en el pliego aplica también a toda la solución de enrutamiento? es decir, que se considera equivalente un sistema por conmutación 12G-SDI alternativo a la enrutación IP”

## RESPUESTAS:

A continuación, se procede a dar contestación a la consulta planteada:

### Consulta 1:

*En relación con la respuesta recibida (Consulta 4):*

*“¿Se puede confirmar entonces que la equivalencia que describen en el pliego aplica también a toda la solución de enrutamiento? es decir, que se considera equivalente un sistema por conmutación 12G-SDI alternativo a la enrutación IP”*

### Respuesta 1:

Se vuelve a reiterar que, **se valorarán sistemas de transmisión equivalentes**, tal y como indica en el siguiente apartado del PPT:

*“El Sistema de gestión de vídeo, datos y audio para el quirófano deberá proporcionar un sistema abierto, que permita que cualquier elemento generador de imagen en quirófano sea integrado y permita su utilización en cualquiera de las salas que integren el sistema. Deberá incluir todos los elementos y accesorios para gestionar el enrutamiento de las imágenes y datos generados dentro y fuera del quirófano, integrar un registro de paciente, archivo de imágenes, etc. Para garantizar un sistema abierto y de alta velocidad la infraestructura deberá estar montada sobre un cableado de FO OM3 (o equivalente en cuanto a velocidad de transmisión de datos) y proporcionar conmutación IP.”*

Adicionalmente se indica en el apartado 4 del PPT:

*“Las empresas licitadoras deberán ofertar equipos que cumplan las especificaciones técnicas mínimas que se establecen, o en su caso, se podrán ofertar equipos con características equivalentes y cuyas prestaciones finales sean semejantes a las establecidas.”*

Fdo.: P.O. Responsable Ingeniería. Equipamiento y Alta Tecnología.

Firmado por GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO [REDACTED] el día 27/04/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

---

**Subdirección de Gestión Área Técnica**