


LEYENDA: INSTALACION DE ALUMBRADO	
	CUADRO ELECTRICO
	LUMINARIA LED10S/840 - 11 W - 1100 lm
	PANTALLA 60x60 LED36S/840 - 30 W - 3600 lm
	LUMINARIA DE EMERGENCIA REDONDA 280 lm
	INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA EMPOTRADA
	DETECTOR DE PRESENCIA 360° - FALSO TECHO

NOTA:

1) El adjudicatario será el encargado de desmontaje, custodia y posterior reinstalación de los diferentes equipos y elementos que se vean afectados por la obra. Todo ello coordinado con el personal del correspondiente Departamento de Mantenimiento.

2) Una vez aprobada la distribución definitiva en la fase de replanteo de obra, el adjudicatario verficara junto con la D.F. Y los correspondientes Departamento afectados por la obra, el trazado definitivo de las canalizaciones, acometidas eléctricas, así como la ubicación defintiva de los equipos de iluminación, puntos de suministro y/o conexiones para su aprobación.
Así mismo, la empresa adjudicataria estudiará los correspondientes estudios luminicos, para garantizar los niveles luminicos exigidos para cada una de las zonas o dependencias.

3) Los diferentes equipos serán integrados en el Sistema de Control Centralizado (EBI - SCADA) que posee el Centro.



REDACTOR:

CONURMA
INGENIEROS CONSULTORES

AUTOR DEL PROYECTO

PABLO NOTARI OVIEDO

PROYECTO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA REFORMA DEL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA DEL HOSPITAL DE DÍA DEL CENTRO DE SALUD MODESTO LAFUENTE

FECHA:

NOV.- 2025

CONTROL

-

ARCHIVO

1150_J_04___ALUMB_v01.dwg

PLANO

ESTADO REFORMADO
INSTALACIONES – ALUMBRADO

ESCALA

1.100

N° DE PLANO

1.04