



LEYENDA: FUERZA / VOZ-DATOS	
	CUADRO ELECTRICO
	PUESTO DE TRABAJO DE 2 MODULOS 2 RJ45 (WIFI)
	PUESTO DE TRABAJO DE 2 MODULOS (2 TOMAS SCHUKO + 2 RJ45)
	PUESTO DE TRABAJO DE 4 MODULOS (4 TOMAS SCHUKO + 2 RJ45)
	TOMA DE CORRIENTE 16 A
	PUNTO CONEXIÓN PARA EQUIPO ELECTRICO

NOTA:

1) El adjudicatario será el encargado de desmontaje, custodia y posterior reinstalación de los diferentes equipos y elementos que se vean afectados por la obra. Todo ello coordinado con el personal del correspondiente Departamento de Mantenimiento.

2) Una vez aprobada la distribución definitiva en la fase de replanteo de obra, el adjudicatario verificará junto con la D.F. Y los correspondientes Departamento afectados por la obra, el trazado definitivo de las canalizaciones, acometidas eléctricas, así como la ubicación definitiva de los equipos de iluminación, puntos de suministro y/o conexiones para su aprobación.
Así mismo, la empresa adjudicataria estudiará los correspondientes estudios luminicos, para garantizar los niveles luminicos exigidos para cada una de las zonas o dependencias.

3) Los diferentes equipos serán integrados en el Sistema de Control Centralizado (EBI - SCADA) que posee el Centro.