



LEYENDA: CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION	
	CUADRO ELECTRICO
	FANCOIL DE CASSETTE INVERTER - 2 TUBOS: (1) Ref. i-CXW2T1102-E1: 10,8 Kw (F) / 10,5 Kw (C) (2) Ref. i-CXW2T0802-E1: 6,33 Kw (F) / 6,67 Kw (C) (3) Ref. i-CXW2T0702-E1: 5,02 Kw (F) / 5,09 Kw (C) (4) Ref. i-CXW2T0602-E1: 4,33 Kw (F) / 4,33 Kw (C)
	RED DE CLIMATIZACIÓN - TUBERIAS DE AGUA (IMPULSION Y RETORNO)
	CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE PRIMARIO
	CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE PRIMARIO
	REJILLAS PARA IMPULSION Y RETORNO

NOTA:

1) El adjudicatario será el encargado de desmontaje, custodia y posterior reinstalación de los diferentes equipos y elementos que se vean afectados por la obra. Todo ello coordinado con el personal del correspondiente Departamento de Mantenimiento.

2) Una vez aprobada la distribución definitiva en la fase de replanteo de obra, el adjudicatario verficara junto con la D.F. Y los correspondientes Departamento afectados por la obra, el trazado definitivo de la Red de Climatización y Ventilación, así como los puntos de suministro y/o conexión para su aprobación.

3) Los diferentes equipos serán integrados en el Sistema de Control Centralizado (EBI - SCADA) que posee el Centro.