LEYENDA DE EXTINTORES	
SEÑAL DE EXTINTOR MANUAL	
SEÑAL DE PULSADOR DE ALARMA	
SEÑAL DE BIE	
SEÑAL DE DISPOSITIVO DE DISPARO DE ALTA PRESIÓN MANUAL DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN	
AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA	

NOTAS

1. DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SEGÚN NBE-CPI-96.
2. DIMENSIONES INDICADAS PARA DISTANCIAS DE OBSERVACIÓN HASTA 10 m.
3. DEBIDO DE EVACUACIÓN, SE SEÑALES SEGÚN NORMA UNE 23034 :
 - SALIDAS DE RECINTO HASTA 50 m².
 - SALIDAS DE USOS SISTEMAS DE 50 m².
 - ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE TECHO MÍNIMO 30 cm.
 - ALTURA DEL BORDE INFERIOR ENTRE 2 Y 2,5 m SOBRE EL SUELO.
 - RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
 - SALIDAS DE PLANTA Y EDIFICIO.
 - ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE TECHO MÍNIMO 30 cm.
 - SE SEÑALES DE SALIDA, EN LOS DINTELES DE LAS PUERTAS.
 - SEÑALES EMPLEARÁN BARRA PARA ABRIR : EN LA HOJA DE LA PUERTA ENCIMA DEL MECANISMO ANTIPÁNICO.
 - SE NO UTILIZARÁ EN CASO DE INCENDIO : ENTRE DE LAS BOTONERAS
 - SEÑAL DE

PROYECTO: OBRAS DE ADECUACIÓN INTERIOR PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA			Fecha: ABRIL 2025
GRUPO DE PLANOS: INCENDIOS	PLANO: SEÑALIZACIÓN		Nº: Sn-01
AUTOR DEL PROYECTO: PROMBG	CLIENTE: Hospital Universitario Ramón y Cajal (Salud Madrid)		Escala: 1/100
C/ MIRADOR DE LA RISNA, 107 28035 (MADRID) Tel. 91 386 00 00 www.promebc.es			Formato: A3

ÍNDICE	FECHA	FIRMADO	MODIFICACIONES