

- 1 x Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A.
Montaje bajo solera.
- 1 x Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A.
Montaje en falso techo.
- 4 x Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A.
Montaje bajo solera.
- 4 x Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A.
Montaje en falso techo.
- 4 x Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A.
Montaje en falso techo.
- Canalización de bandeja perforada de PVC rígido. 60x110 mm.

Detalle puesto de trabajo
instalación en pared



Leyenda



Puesto de trabajo pared compuesto por:
- 2 Tomas schuko general.
- 2 tomas schuko SAI.
- 2 Tomas Ethernet RJ45.

UBICACIÓN PUERTA PARA
ENTRADA DE EQUIPOS

Easytom L
160-230 KV

Tresdorado para paso de
instalaciones

TR-3

ESTE PLANO SUSTITUYE A:
ESTE PLANO COMPLEMENTA A:

PLANOS ESTADO FINAL DE OBRA
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN PARA
SEDE DE IMDEA-MATERIALES

SITUACIÓN: PARCELA P3 "PARQUE EQUIPADO GETAFE SUR"
GETAFE

PLANO: PLANTA SEMISÓTANO
INSTALACIÓN RED
ESCALA: 1/100

FECHA: JUNIO 2026

CLIENTE: CONFORME CLIENTE

imdea
materiales

ARQUITECTO
JUAN MANUEL ECHEVARRÍA PÉREZ
ESTUDIO MBA & ARQUITECTOS

IRA-01